

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ  
(Управление Роспотребнадзора  
по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Кондопожском,  
Медвежьегорском и Пудожском районах  
Ленина ул, д. 48А, г. Пудож, 186150  
тел (81452)5-13-53 ; E-mail pudrpn@yandex.ru  
http://10.rospotrebnadzor.ru/  
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677  
ИНН/КПП 1001048857/100101001

01.02.2022 № 10-10-03/ 07Т- 10 -2022

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе Администрации Пудожского  
муниципального района  
А.В. Ладыгину  
ул. Ленина, д. 90, г. Пудож, 186150,  
Республика Карелия

Директору МУП «Ресурс»  
С.В. Филимонову  
ул. К. Маркса, д. 2, г. Пудож, 186150,  
Республика Карелия

Директору МБУ ЖКХ «Пудожское»  
Русак С.Е.  
ул. Ленина, д. 90, г. Пудож, 186150,  
Республика Карелия

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах в соответствии с ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет о том, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях г. Пудож и Пудожского района (п. Пяльма), отобранные в период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г., не соответствовали нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

В г. Пудоже по:

- среднему уровню перманганатной окисляемости, который составил 17,5 мг/л при нормативе не более 5 мг/л (превышение более, чем в 3,5 раза, до 5,2 раза),
- среднему уровню цветности, который составил 84,1 град. при нормативе не более 20 град. (превышение более, чем в 4 раз, до 5,7 раз ),
- среднему содержанию железа, который составил 0,6 мг/л при нормативе не более 0,3 мг/л (превышение более, чем в 2 раза, до 3 раза).
- по микробиологическим показателям вода в разводящей сети г. Пудож не соответствовала в августе (ОКБ 50 КОЕ в 100 мл, при нормативном показателе — отсутствие ОКБ в 100 мл.).
- среднему уровню содержания трихлорметана (хлороформа) в исследованных пробах питьевой воды, который составил 0,173 мг/л при нормативе не более 0,06 мг/л.

В п. Пяльма Пудожского района по:

- среднему уровню перманганатной окисляемости, который составил 8,13 мг/л при нормативе не более 5 мг/л (превышение более, чем в 1,5 раза),
- среднему уровню цветности, который составил 35,1 град. при нормативе не более 20 град. (превышение более, чем в 1,7 раз, до 3 раз ).



В соответствии с ч.6. ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ при получении настоящего уведомления органы местного самоуправления до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

В соответствии с ч.7 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Согласно ч.10 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ органы местного самоуправления обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет») сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.

В соответствии с ч. 11 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ в случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды, орган местного самоуправления обязан проинформировать об этом население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет»).

О мероприятиях по исполнению вышеуказанных требований Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предлагаем информировать Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском Медвежьегорском и Пудожском районах (г.Пудож, ул. Ленина, д. 48А, E-mail [pudrpn@yandex.ru](mailto:pudrpn@yandex.ru)).

Заместитель начальника  
территориального отдела



Ф.А. Селиванова

